



SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Trzebnica, dnia 27.12.2017 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego *na dostawę oraz wymianę baterii akumulatorów oraz zasilacza (Nr postępowania: ZP/19/2017).*

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.), zwanej dalej ustawą PZP, zawiadamia o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone w przedmiotowym postępowaniu.

I. Wykonawca **BATER Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 63, 01-376 Warszawa**

Uzasadnienie prawne:

- 1) Art. 24 ust. 1 pkt. 12) ustawy PZP – Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zapozwany do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
- 2) Art. 24 ust. 4 ustawy PZP – Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- 3) Art. 89 ust. 1 pkt. 5) ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.
- 4) Art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca w dniu 08.11.2017r. zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP został wezwany do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.:

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: **wykaz dostaw** wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi **załącznik nr 5 do SIWZ**. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy co najmniej:

- 2 baterii akumulatorów 220V typu OPZS
- 2 baterii akumulatorów 220V typu EFTB
- 2 baterii akumulatorów 24V typu OPZS
- 2 baterii akumulatorów 24V typu EFTB

2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP: **odpis z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
3. Na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
 - a) Deklaracja producenta (w języku polskim) zgodności wykonanych ogniw z PN.
 - b) Certyfikat producenta (w języku polskim) żywotności projektowanej oferowanych akumulatorów, a w przypadku baterii typu OPzS również certyfikat wydany przez Polskie Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu,
 - c) Dokumentacja techniczna umożliwiająca ocenę zgodności baterii akumulatorów, korków i stelaży z wymaganiami określonymi w SIWZ.

W wyznaczonym terminie wykonawca złożył dokumenty, lecz nie potwierdziły one:

1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Ze złożonego przez Wykonawcę wykazu dostaw oraz referencji nie wynikało jednoznacznie, że Wykonawca wykonał dostawy

- 2 baterii akumulatorów 220V typu OPZS
- 2 baterii akumulatorów 220V typu EFTB
- 2 baterii akumulatorów 24V typu OPZS
- 2 baterii akumulatorów 24V typu EFTB

Tylko zamówienie, którego odbiorcą było Narodowe Centrum Badań Jądrowych potwierdziło dostarczenie baterii 220V OPZS, nie określono natomiast ilości tych baterii. Pozostałe wykazane dostawy dotyczyły innych rodzajów baterii (nie dotyczących niniejszego postępowania). Ponadto w wykazie w poz. dot. Orange Polska SA wskazana wartość zamówienia nie pokrywała się z kwotą z referencji (rok 2015 i 2016), a w poz. dot. Voltana s.c. wskazany czas realizacji zamówienia nie pokrywał się z datą w referencji.

2) spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w zakresie baterii **typu EFTB**:

- a) Nie złożono deklaracji producenta (w języku polskim) zgodności wykonanych ogniw z PN

- b) Nie złożono certyfikatu producenta (w języku polskim) żywotności projektowanej oferowanych akumulatorów. Dostarczone oświadczenie podpisane przez Kierownika sprzedaży nie stanowi wymaganego certyfikatu.
- c) Nie złożono dokumentacji technicznej umożliwiającej ocenę zgodności baterii akumulatorów, korków i stelaży z wymaganiami określonymi w SIWZ.

3) spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – w zakresie baterii **typu OPZS**:

- a) Nie złożono certyfikatu producenta (w języku polskim) żywotności projektowanej oferowanych akumulatorów. Dostarczone oświadczenie - nie podpisane, a poświadczane jedynie za zgodność z oryginałem przez Prezesa Zarządu Pana Leszka Berczyńskiego nie stanowi wymaganego certyfikatu.
- b) Nie złożono dokumentacji technicznej umożliwiającej ocenę zgodności baterii akumulatorów, korków i stelaży z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Uzasadnienie ogólne do pkt. 2) i 3) : Złożono dokumenty dotyczące PowerSafe 12V155FS w języku obcym, brak natomiast tłumaczenia na język polski. Wykonawca nie wykazał, że PowerSafe są w typie EFTB czy OPZS. W języku obcym, bez tłumaczenia na język polski złożono również dokument TECHNICAL DATASHEET Frotek Ceramic Filling Plug R24. Brak możliwości identyfikacji czego dokumenty dotyczą.

W związku z powyższym, Zamawiający wezwał Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP do uzupełnienia prawidłowych dokumentów:

- wykazu dostaw,
- deklaracji producenta (w języku polskim) zgodności wykonanych ogniw z PN (dot. baterii typu EFTB),
- certyfikatów producenta (w języku polskim) żywotności projektowanej oferowanych akumulatorów (dot. baterii typu EFTB i OPZS)
- dokumentacji technicznej umożliwiająca ocenę zgodności korków i stelaży z wymaganiami określonymi w SIWZ (dot. baterii typu EFTB i OPZS).

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył prawidłowego wykazu dostaw, a jedynie wyjaśnienie, na podstawie którego Zamawiający nie może uznać, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca nie złożył także dokumentów, które potwierdziłyby spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach poprosił o przesłanie szczegółowych wymagań co jest typem EFTB oraz poinformował, że jako firma nie spotkał się z typem EFTB. Wykonawca nie zadał zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści SIWZ przed terminem składania ofert w tym zakresie.

W związku z powyższym Wykonawca zostaje Wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

II. Wykonawca MIFAMA OPA CARBO Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 4, 43-190 Mikołów:

W związku z przedłużającym się postępowaniem, Zamawiający zwrócił się do Wykonawców w dniu 22.12.2017 r. z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, tj. od dnia 30.11.2017r. do dnia 29.12.2017 r.

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z czym oferta Wykonawcy zostaje odrzucona.

III. Wykonawca **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BATER-AKUMULATOR"**, Adam Cisowski
ul. Dębowa 16A, 40-103 Katowice:

Uzasadnienie prawne:

- 1) Art. 24 ust. 1 pkt. 12) ustawy PZP – Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
- 2) Art. 24 ust. 4 ustawy PZP – Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- 3) Art. 89 ust. 1 pkt. 5) ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.
- 4) Art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca w dniu 29.11.2017r. zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP został wezwany do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.:

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: **wykaz dostaw** wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi **załącznik nr 5 do SIWZ**. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy co najmniej:

- 2 baterii akumulatorów 220V typu OPZS
- 2 baterii akumulatorów 220V typu EFTB
- 2 baterii akumulatorów 24V typu OPZS
- 2 baterii akumulatorów 24V typu EFTB

2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP: **odpis z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
3. Na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
 - d) Deklaracja producenta (w języku polskim) zgodności wykonanych ogniw z PN.
 - e) Certyfikat producenta (w języku polskim) żywotności projektowanej oferowanych akumulatorów, a w przypadku baterii typu OPZS również certyfikat wydany przez Polskie Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu,
 - f) Dokumentacja techniczna umożliwiająca ocenę zgodności baterii akumulatorów, korków i stelaży z wymaganiami określonymi w SIWZ.

W wyznaczonym terminie wykonawca złożył dokumenty, lecz nie potwierdziły one:

1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Ze złożonego przez Wykonawcę wykazu dostaw oraz referencji nie wynika jednoznacznie, że Wykonawca wykonał dostawy: 2 baterii akumulatorów 220V typu EFTB oraz 2 baterii akumulatorów 24V typu EFTB. Potwierdzono jedynie wykonanie dostaw baterii typu OPZS.

2) spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w zakresie baterii **typu EFTB**:

- a) Nie złożono deklaracji producenta (w języku polskim) zgodności wykonanych ogniw z PN
- b) Nie złożono certyfikatu producenta (w języku polskim) żywotności projektowanej oferowanych akumulatorów.
- c) Nie złożono dokumentacji technicznej umożliwiającej ocenę zgodności baterii akumulatorów, korków i stelaży z wymaganiami określonymi w SIWZ.

3) spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – w zakresie baterii **typu OPZS**: nie złożono certyfikatu producenta (w języku polskim) żywotności projektowanej oferowanych akumulatorów. Dostarczona kserokopia karty katalogowej dotyczącej baterii typu OPZS Classic poświadczona za zgodność z oryginałem przez Pana Prezesa Adama Cisowskiego nie stanowi wymaganego certyfikatu.

