

Trzebnica, 18.12.2017 r.

## ODPOWIEDZI 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie modernizacji energetycznej budynków Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy” - Nr postępowania: PN/TM/2017/4 w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 3 Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0086/16).

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) zgodnie z art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579), odpowiada na zapytania, które wpłynęły po terminie na składanie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Załącznik nr 3 - uszczegółowienie: - 3. Stolarka powinna być szklona szkłem bezpiecznym klasy nie niższej niż P1 (PN EN 356). Proszę o informację, z której strony należy zastosować szkło bezpieczne w stolarce okiennej? (wewnętrzna, zewnętrzna czy z obu?)


**Odpowiedź:** Szkło bezpieczne należy stosować od wewnątrz.

2. Proszę o informację w jaki sposób należy wykończyć szpalety okienne po wymianie stolarki okiennej od strony wewnętrznej? Czy Zamawiający przewiduje również wymianę parapetu wewnętrznego? Jeżeli tak to na jaki?

**Odpowiedź:** Ościeża otworów, po zamontowaniu stolarki, należy doprowadzić do stanu poprzedniego. Nie przewiduje się wymiany parapetów wewnętrznych.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z poważaniem

SPZOZ Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej  
w Trzebnicy  
p.o. Dyrektora  
  
Mariusz Misiuna