

Trzebnica, 08.06.2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA (2)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie modernizacji energetycznej budynków Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy” - Nr postępowania: PN/TM/2017/7 w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 3 Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0086/16).

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579), zwaną dalej ustawą PZP, odpowiada na poniższe zapytania Wykonawców, które brzmią:

1. W projekcie budowlanym w zakresie prac do wykonania widnieje zapis, iż należy wykonać modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Brak nakładów na te prace w przedmiarach. Proszę o informację, czy te prace podlegają zamówieniu. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych oraz załączenie projektu.
Odp.: Zakres tego zadania nie obejmuje tego zadania.
2. Proszę o informację czy siatkę do poziomu okien parteru należy kłaść podwójnie? Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych.
Odp.: Zakres tego zadania nie przewiduje drugiej warstwy siatki.
3. Proszę o informację czy przebudowa rozdzielnicy głównej RG – dostosowanie do nowych warunków pracy wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak, proszę o podanie pozycji przedmiarowych oraz załączenie projektu.
Odp. Zakres tego zadania nie obejmuje tego zakresu.
4. Proszę o informację czy budowa WLZ pomiędzy istniejącą rozdzielnicą główną RG, a projektowaną rozdzielnicą pomp ciepła RPC wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak, proszę o podanie pozycji przedmiarowych oraz załączenie projektu.
Odp. Zakres tego zadania nie obejmuje tego zakresu.
5. Proszę o informację czy budowa rozdzielnicy pomp ciepła kotłowni wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak, proszę o podanie pozycji przedmiarowych oraz załączenie projektu.
Odp. Zakres tego zadania nie obejmuje tego zakresu.
6. Proszę o informację czy instalacja połączeń wyrównawczych, którą należy przyłączyć stalowe elementy pomieszczenia kotłowni wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., parowych, kanały wentylacji mechanicznej, ciągi drabinek i korytek kablowych, przewody ochronne „PE” wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych oraz załączenie projektu.
Odp. Zakres tego zadania nie obejmuje tego zakresu.

7. Proszę o informację czy przebudowa rozdzielnic głównej R-ka – dostosowanie do nowych warunków pracy wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak, proszę o podanie pozycji przedmiarowych oraz załączenie projektu.

Odp. Zakres tego zadania nie obejmuje tego zakresu.

8. Proszę o informację czy budowa WLZ pomiędzy istniejącą rozdzielnicą główną R-ka, a projektowaną rozdzielnicą pomp ciepła RPC wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak, proszę o podanie pozycji przedmiarowych oraz załączenie projektu.

Odp. Zakres tego zadania nie obejmuje tego zakresu.

9. W STWiOR branży budowlanej w punkcie 5.3.6. widnieje zapis, iż na styropapę należy położyć warstwę z papy podkładowej, a następnie warstwę papy wierzchniego krycia. W przedmiarze robót na budynku chirurgii należy zamontować tylko papę wierzchniego krycia. Proszę o informację, którą wersję należy wykonać oraz o podanie odpowiednich pozycji przedmiarowych.

Odp. Zgodnie z technologią opisaną w przedmiarze.

10. Proszę o informację czy istniejąca instalacja odgromowa posiada aktualne badania z wynikiem pozytywnym.

Odp.: Tak.

11. Proszę o informację w jaki sposób ma być wykonane logo na budynku głównym. Proszę o podanie wymiarów logo, wielkość liter, rodzaj czcionki, wysokość postaci. Czy ma być namalowane, wycięte ze styropianu czy inny sposób wykończenia.

Odp. Wszystkie logo należy odtworzyć w technologii zbliżonej do obecnej i wymiarach obecnych

12. Proszę o informację czy istniejące oprawy na elewacji należy wymienić na nowe czy pozostają istniejące. Jeżeli podlegają wymianie proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

Odp. Nie podlegają wymianie, demontaż i ponowny montaż po ociepleniu.

13. Proszę o informację czy istniejące kraty w oknach należy zdemontować i ponownie zamontować, czy podlegają odnowieniu. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

Odp.: Należy zdemontować i ponownie zamontować bez odnowienia.

14. Proszę o informację czy podjazdy przed budynkiem także podlegają zamówieniu. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych i sposobu odnowienia.

Odp.: Nie.

15. Proszę o informację czy kominy podlegają termomodernizacji. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych oraz sposobu termomodernizacji.

Odp.: Nie.

16. Proszę o informację czy blacha nad wejściem do budynku chirurgii podlega wymianie na nową. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

Odp.: Tak, należy ująć i potrącić pow. z pow. dachówki. Wykonawca wycenia powyższe indywidualnie.

17. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rzut elewacji południowej budynku głównego wraz z zaznaczeniem okien, nawiewników, rolet, moskitier.

Odp.: Jest i był w załączniku nr 1.

18. Proszę o potwierdzenie punktu 2 załącznika nr 3 (uszczegółowienie) dotyczącego wymaganej odporności na parcie wiatrem wynoszącej 1,6 MPa. Jeżeli współczynnik jest prawidłowy proszę o wskazanie producenta, który zapewnia taki współczynnik dla swoich okien.

Odp. Współczynnik jest prawidłowy i zgodny z PN. Wykonawca nie wskazuje producenta okien.

19. Proszę o informację czy okna mają być z dwóch stro szklone szkłem bezpiecznym.

Odp.: Od wewnątrz.

Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi dokumentację uzupełniającą:

- Budynek główny stolarka-elewacja południowa B,C
- Elewacja południowa II
- Kominacja

Niniejsze pismo wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z poważaniem,


Z-ca Dyrektora
d/s leczenia
lek. Paweł Orzechowski