



SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY  
ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica  
Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98  
E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl  
NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125  
[www.szpital-trzebnica.pl](http://www.szpital-trzebnica.pl)

Trzebnica, dnia 09.08.2018 r.

## ODPOWIEDŹ

na zapytanie dotyczące treści SIWZ

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę i wymianę baterii akumulatorów (Nr sprawy: ZP/6/2018)**, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017. 1579), przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

### Pytanie:

W pkt 5.2 SIWZ Baterie akumulatorów 220 V i 24 V typu VRAL AGM

W opisie obudowy

Obudowa ogniwa przezroczysta z tworzywa SAN,

Najprawdopodobniej wkradł się błąd i rodzaj obudowy został przekopiiowany z pkt 5.1 dotyczącego Baterii OPZS.

W przypadku baterii VRLA /AGM nie stosuje się obudów przezroczystych z tworzywa SAN.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapis pkt. 5.2 SIWZ z: „Obudowa ogniwa przezroczysta z tworzywa SAN”, na zapis: „Obudowa ogniwa z trudnopalnego tworzywa ABS”.

*Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego.*

Z poważaniem,  
SPZOZ Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej  
w Trzebnicy  
zł. Dyrektor  
*Mariusz Misiuna*