

**SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY**

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Trzebnica, dnia 13.11.2018 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę oraz wymianę baterii akumulatorów (Nr postępowania: ZP/6/2018).**

- I. Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

„BATER” Sp. z o.o.
ul. Dźwigowa 63
01-376 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także nie podlega wykluczeniu. Wyboru oferty dokonano ze względu na następujące kryteria:

Kryterium nr 1: Cena brutto - 60%

Kryterium nr 2: Termin gwarancji dla baterii akumulatorów typu OPZS – 15%

Kryterium nr 3: Termin gwarancji dla baterii akumulatorów typu VLRA AGM – 15%

Kryterium nr 4: Termin wykonania zamówienia – 10%

Oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę 90,00 pkt.

Punktacja:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Punktacja (kryterium nr 1) 60% | Punktacja (kryterium nr 2) 15% | Punktacja (kryterium nr 3) 15% | Punktacja (kryterium nr 4) 10% | Punktacja razem |
|--------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | „BATER” Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 63 01-376 Warszawa | 60,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2 | ETC Plus sp. z o.o. ul. Drukarska 14 27-400 Ostrowiec Św. | <i>oferta odrzucona</i> | | | | |
| 3 | SEVITEL Sp. z o.o. ul. Leopolda 29 40-189 Katowice | 46,96 | 15,00 | 15,00 | 5,00 | 81,96 |

II. Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP, zawiadamia o odrzuceniu oferty Wykonawcy ETC Plus sp. z o.o., ul. Drukarska 14, 27-400 Ostrowiec Św.


Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca w złożonej ofercie nie wypełnił załącznika nr 1a do SIWZ „WARUNKI GWARANCJI I SERWISU”. Kolumna „Oferowane warunki (podaje Wykonawca)” jest pusta. Zgodnie z SIWZ brak opisu w ww. kolumnie jest traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego, w związku z czym oferta Wykonawcy zostaje odrzucona.

Z poważaniem,

SPZOZ Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy
p.o. dyrektor

Mariusz Misiuna